

2009年3月7日

各 位

西武鉄道株式会社

当社施設の火災について

西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：後藤高志）では、3月7日（土）、当社施設である西武狭山ステーションビル（埼玉県狭山市祇園 4-55）において、解体工事中に火災が発生しました。

同駅をご利用のお客さま、ならびに周辺の住民の皆さまには大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げますとともに、火の管理には十分注意してまいります。

詳細につきましては、下記のとおりです。

記

1. 発生日時 2009年3月7日（土）13時50分頃
2. 発生場所 西武狭山ステーションビル（埼玉県狭山市祇園 4-55）
※当ビルは2008年3月20日に営業を終了しています。
3. 状 況 上記日時、解体工事のため、当ビル5階部分の天井の鉄筋をガスバーナーで切断作業中、作業で出た火花が、撤去して5階に置いてあった受水槽の強化プラスチック素材に引火して出火し、消防署による消火活動により15時25分に鎮火しました。
なお、電車の運転に影響はありませんでした。
また、当ビルは営業を行っていませんので、ケガをされたお客さまはおりません。
4. 原 因 ガスバーナーによる切断で発生する火花が強化プラスチックに引火したため。

以上